



**CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS**

Département de la santé, des affaires sociales et de la culture
Service de la consommation et affaires vétérinaires

Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Wasserversorgung Ried-Brig
Gemeindeverwaltung
Postfach 37
Dorfstrasse 43
3911 Ried-Brig

Firma Nr : 33167/16664

Sitten, den 22. Juni 2018

ANALYSENBERICHT

V 1

**Auftragsnummer:
18-VS-29855**

GRUND DER KONTROLLE

Kontrollziel : Selbstkontrolle von Privaten / Trinkwasser / Wasserversorgung Ried-Brig
Probenahme am : 11.06.2018 Ausgeführt von : Herr Stefan Rüttimann

Eingang : 11.06.2018

ERGEBNISSE



Probennummer: 18-78718 - Trinkwasser an der Quelle

Sektor : 89 - 01 RIED-BRIG
 Probenahmeort : 4 - Brunnen, Dorfstrasse 73 Ried-Brig

Probenahme : 11.06.2018 16h07

VS-Chemie

Methoden-N°	Parameter	Einheit	Ergebnis	Norm
VS-0300-MOP	Leitfähigkeit (20°C) 20 °C	µS/cm	152	
VS-0301-MOP	pH im Labor gemessen		8.1	M : 6.8 - 8.2
VS-0304-MOP	Gesamthärte	°F	7.5	
VS-0305-MOP	Carbonathärte	°F	5.8	
VS-0306-MOP	Calcium	mg/L	24.5	
VS-0397-MOP	Ammonium	mg/L	<0.05	max. 0.10
VS-0310-MOP	Chlorid	mg/L	<0.10	max. 250.00
VS-0311-MOP	Sulfat	mg/L	24.14	max. 250.00
VS-0392-MOP	Nitrit	mg/L	<0.01	max. 0.10
VS-0313-MOP	Nitrat	mg/L	<0.50	max. 40.00
VS-0323-MOP	Kaliumpermanganat-Verbrauch	mg/L	1.10	
VS-0354-MOP	Magnesium	mg/L	3.61	
VS-0355-MOP	Natrium	mg/L	1.01	max. 200.00
VS-0356-MOP	Kalium	mg/L	1.67	
VS-0556-MOP	Trübung	UT/F	<0.2	max. 1.0

max: Maximum, min: Minimum

M: Richtwert

Probenbeurteilung :

Bezüglich der analysierten Parameter entspricht diese Probe den geltenden Normen.

GEBÜHREN

Gebühr : 317.90 CHF Betrag (Mwst nicht berücksichtigt)

Dr. Patrick Furrer

Chemiker

Dieser Bericht wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gültig

Der vorliegende Bericht betrifft nur die erwähnte(n) Probe(n). Genauere Informationen über die benutzten Methoden und die Messunsicherheit können auf Anfrage erhalten werden. Dieser Bericht, oder Teile davon, dürfen ohne Erlaubnis des Autors nicht veröffentlicht werden.

Kopie an : Wasserversorgung Ried-Brig, Herr Stefan Rüttimann, Dorfstrasse 43, 3911 Ried-Brig

